

Tamires Haniery De Souza Silva

De: Taysa Vasconcelos/GNI/Un02/Moura <taysa.vasconcelos@grupomoura.com>
Enviado em: segunda-feira, 5 de abril de 2021 16:23
Para: sei-selita
Cc: Deyvson Sena/GNI/Un02/Moura
Assunto: Esclarecimento - 08/04/2021 10:00 Superior Tribunal de Justiça - Conselho da Justiça Federal PE/7/2021 UASG: 90026

Prioridade: Alta

Boa tarde, Ilustríssimo(a) Pregoeiro(a)!

Referente ao pregão eletrônico 7/2021, enviamos os esclarecimentos abaixo:

- 1- No edital, item 2.1, são informadas as características do produto, dentre elas informações de amperagem e dimensional, conforme abaixo:

| | | | | | |
|---|---|-----|----|-----------------|----|
| 2 | Fornecimento e instalação de bateria selada de chumbo-ácido, regulada por válvula (VRLA), descarga rápida, livre de manutenção (sem adição de água ou eletrólito); terminal frontal; Capacidade nominal: 200 Ah ; Tensão nominal: 12V; com as seguintes medidas máximas: 50 cm de comprimento , 25 cm de largura, e 24 cm de altura, com garantia de 12 (doze) meses. | Und | 80 | R\$ 2.773,62 | 22 |
|---|---|-----|----|-----------------|----|

Podemos considerar as dimensões mencionadas apenas como parâmetro? Seriam aceitas baterias com dimensões de 52,2cm de comprimento em atenção a este item?

Atenciosamente,

Taysa Vasconcelos

GNI – Gestão dos Negócios Industriais

Fone: +55 81 2121-1619



 /bateriasmoura

 /bateriasmouratv

 /bateriasmoura

www.moura.com.br

Esta mensagem e anexo(s) são confidenciais. Se o leitor não é a pessoa destinatária ou seu empregado, ou agente responsável pela entrega das mesmas.

Qualquer uso não autorizado, cópia, distribuição ou disseminação destes é terminantemente proibida.

This Message and attachments are confidential. If the reader is not the recipient or employee or person in charge of its delivery , any non authorized use, copy , distribution or dissemination is categorically forbidden.
Este mensaje y adjunto son confidenciales. Si el lector no es el destinatario, empleado o agente responsable por la entrega de los mismos, no lo es permitido cualesquiera uso, copia, distribución o difusión no autorizada de estos.



JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

DESPACHO

Senhor Subsecretário da SUMAG.

Trata-se do pedido de esclarecimento técnico formulado pela empresa ACUMULADORES MOURA S/A, (Id 0209886), questionando as dimensões das baterias.

Nesta oportunidade, cabe esclarecer que as medidas das baterias, tanto para o *item 01* (*medidas máximas: 34 cm de comprimento; 19 cm de largura; e, 25 de altura*) quanto para o *item 02* (*medidas máximas: 50 cm de comprimento, 25 cm de largura, e 24 cm de altura*), deverão ser mantidas, a fim de que as novas baterias se encaixem adequadamente nos *Hacks* existentes nas instalações do Conselho da Justiça Federal, evitando, com isso, contrariedades quando da instalação/substituição.

À Consideração de Vossa Senhoria.

Dhyonatas Lopes de Macêdo - Mat. 969
Técnico judiciário - Área Administrativa



Autenticado eletronicamente por **Dhyonatas Lopes de Macedo, Técnico Judiciário**, em 07/04/2021, às 19:49, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0209890** e o código CRC **26D5424F**.